

MĚSTSKÝ ÚŘAD HULÍN

Odbor rozvoje města a životního prostředí Oddělení územního plánování a stavebního řádu

Váš dopis č.j.:

Ze dne: 16.10.2019

Elektrovod a.s. – Slovenská republika

Číslo jednací: MÚH/08953/2019/ORMŽP/K
Spis. značka: MÚH/08953/2019/ORMŽP/K
Číslo evidenční: Vyj/98/2019

odštěpný závod
Čechova 395/59
370 01 České Budějovice

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kučeřiková
Telefon: 573 502 702
E-mail: kucerikova@hulin.cz

Datum: 04.12.2019

VOJÁDRĚNÍ

Městský úřad Hulín, odbor rozvoje města a životního prostředí, oddělení územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební úřad") na základě písemné žádosti společnosti Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod, IČO 082 11 043, se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, na základě pověření společnosti SETERM CB a.s., IČO 260 31 949, Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice, která je zplnomocněna společností E.ON Distribuce, a.s., IČO 280 85 400, F. A. Garstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice (dále jen "žadatel"), podané dne 16.10.2019 pod číslem jednacím MÚH/08953/2019 o vyjádření ke stavbě pro územní řízení k umístění stavby nazvané

"NPT 110kV Hulín - Chropyně",

tj. k navržené dočasné náhradní přenosové trase na pozemcích v katastrálním území Hulín (dále jen "stavba") sděluje, že

1. záměr je dle názoru stavebního úřadu v souladu s platným Územním plánem města Hulína, dle platného územního plánu se navržená stavba nachází v ploše DS – plocha silniční dopravy a zařízení a v ploše Np – plochy zemědělského půdního fondu – velkovýrobně obhospodařované, ve kterých je podmíněně přípustné vedení nezbytných sítí technického vybavení a zařízení, dále se stavba dle platných územně plánovacích podkladů nachází v území třídy ochrany bonity půdy I., II. i III., v záplavovém území řeky Moravy, v ochranném pásmu silnice I. třídy č. 47 Kroměříž - Hulín, v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně Hulín, jehož správcem je společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), v ochranných pásmech vedení el. energie, plynu a sdělovacích vedení, a v území s možnými archeologickými nálezy, závazné stanovisko z hlediska souladu s platným územním plánem (posouzení vyvolané změny v území umístěním stavby) vydává orgán územního plánování, kterým je Městský úřad Kroměříž
2. o zahájení územního řízení by mohl mít právo být informován i spolek Egeria, z.s. IČO 228 92 133, adresa pro doručování: Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice, e-mail: mirek_mach@seznam.cz, který požaduje v souladu s § 70 odst. 2 zákona č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění být předem písemně informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, u vyjmenovaných typů záměrů a staveb, mezi kterými je i vedení vysokého napětí, žádost byla podána dne 09.01.2019, dále pak spolek Zelená pro občany z.s., IČO 033 15 789, se sídlem nám. Míru 122, 768 24 Hulín, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, který žádá být předem informován o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění u jakéhokoliv zásahu do krajiny, který by vyžadoval omezení nebo další likvidaci zeleně v katastrálním území města Hulína na pozemcích ve vlastnictví města, případně pozemcích jiných vlastníků, které mají povahu veřejně přístupné plochy, žádost byla podána dne 23.09.2019

3. okruh účastníků územního řízení, stanoví příslušný stavební úřad z okruhu dotčených osob uvedených v katastru nemovitostí, ze znalosti území není zdejšímu stavebnímu úřadu známá žádná další osoba, která by mohla být účastníkem řízení
4. do dokladové části dokumentace k územnímu řízení by byla vyžadována závazná stanoviska dotčených orgánů:
 - Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje na úseku požární ochrany,
 - Městského úřadu Kroměříž na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany zemědělského půdního fondu, dopravy, ochrany památkové péče a z hlediska uplatňování záměrů územního plánování (úřad územního plánování),
 - Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci posouzení vlivu stavby na životní prostředí z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb.

Popis stavby:

Náhradní přenosová trasa je dočasné jednonásobné nadzemní vedení 110 kV. Stavba je vyvolána z důvodu modernizace dvou odboček vedení 2x 110 kV V550/552 (odbočka pro TR Hulín) a V551/559 (odbočka pro TR Chropyně). Po dobu prací na těchto vedeních je nutné zajistit náhradní napájení rozveden 110/22 kV Hulína a Chropyně.

NPT bude tvořena stožáry z ocelové příhradové konstrukce ze šroubovaných dílů konfigurace „portál“ na pražcových základech bez potřeby betonáže. Stožáry jsou stabilizovány pomocí ocelových lan uchycených k zemním kotvám nebo k betonovým kostkám. Vzhledem k omezeným prostorům před TR Chropyně budou namísto této konstrukce vystavěny 2 ks standardních příhradových stožárů v konfiguraci „soudek“ s betonovým základem. Délka NPT je cca 8,1 km.

Potřeba existence NPT se předpokládá na dobu cca šesti měsíců. Celá trasa NPT vč. dvou stožárů „soudek“ i s jejich kompletními betonovými základy bude po modernizaci odboček demontována a pozemky dotčené stavbou budou vedeny do původního stavu.

Odůvodnění

Žádost o vydání vyjádření k předmětné stavbě pro územní řízení zaevidovaná u Městského úřadu Hulín dne 16.10.2019 pod číslem jednací MÚH/08953/2019 byla doložena technickým popisem záměru, přehlednou situací v měřítku 1:50 000, výkresem sestavy kotevního stožáru "portál-dvoupatro", výkresem sestavy kotevního stožáru "portál", výkresem sestavy nosného stožáru "portál", schematickým nákresem stožáru V11+0 "Soudek", plnou mocí k zastupování investora a pověřením žadatele zplnomocněným zástupcem investora.

Usnesením Krajského úřadu Zlínského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu, oddělením stavebního řádu, vydaným dne 09.09.2019 pod číslem jednacím KUZL 56304/2019 byl stanoven jako příslušný stavební úřad k provedení územního řízení Městský úřad Kroměříž, odbor stavební úřad, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž, stavební úřad Městského úřadu Hulín je povinen mu poskytnout plnou součinnost.

Stavební úřad poskytl informace na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady a územní studie, územně plánovací dokumentací se rozumí zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán.

Podle platného Územního plánu města Hulína je dle názoru stavebního úřadu předmětná stavba v daném území přípustná. Územní plán města Hulína není v rozporu s platnými Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, regulační plán ani územní studie pro předmětné území vydán nebyly. Byly sděleny informace ze systému Jednotných územně analytických podkladů Zlínského kraje.

Dále stavební úřad poskytl informace, kdo by mohl být další dotčenou osobou v územním řízení, které nelze ověřit v katastru nemovitostí, tím by k dnešnímu dni mohly být spolky Egeria, z.s., který byl dle informací v obchodním rejstříku založen za účelem ochrany přírody a krajiny, ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, ochrany kulturních památek, rozvoje demokracie a otevřené občanské společnosti, poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti ochrany životního prostředí a Zelená pro občany z.s., jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny a poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti ochrany životního prostředí.

A nakonec se stavební úřad zabýval i stanovením okruhu dotčených orgánů, kdy vycházel z platných právních předpisů a ze znalosti místních poměrů v území.

Poučení

1. Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření, jichž je zapotřebí pro umístění a povolení předmětného záměru.
2. Vyjádření není správním rozhodnutím.

otisk razítka

Ing. Zuzana Kučeříková
vedoucí oddělení

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 02.03.2020 7:11:46.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 19.01.2020 12:29:09. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 3F1D1B, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu Ing. Zuzana Kučeříková, MĚSTO HULÍN [IČ 00287229].

Elektronický podpis byl označen časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 02.03.2020 7:11:46.

Časové razítko bylo shledáno platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 02.03.2020 5:21:09. Údaje o časovém razítku: datum a čas 04.12.2019 17:38:33, číslo kvalifikovaného časového razítka 4C4BA8, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: F2AE7296D03E1C32863530DBEAB7B376F723C82078D48EA61E257A05C941F4F2

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21/21, 76190 Zlín, podatelna@kr-zlinsky.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

2.3.2020

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Vařáková Daniela