

Nádražní 318  
763 26 Luhačovice  
tel.: +420 577 119 626  
ID DS: f53dynz  
e-mail: bilekarp@nature.cz  
www.nature.cz

**Ing. Jiří Klicpera**  
**Gočárova 615**  
**533 41 Lázně Bohdaneč**

**NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:** 2078/BK/19

**VYŘIZUJE:** Ing. Klára Buchwaldková

**DATUM:** 9.12.2019

**Věc: Stanovisko k záměru „Náhradní přenosová trasa vedení 110 kV Hulín – Chropyně“**

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává toto stanovisko:

Dne 21.11.2019 od Vás AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty obdržela žádost o vydání stanoviska dle § 45i zákona, zda uvedený záměr může mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, tedy na soustavu NATURA 2000 a o souhlasné vyjádření z hlediska ochrany přírody. Stanovisko má být povinnou přílohou dokumentu „Oznámení záměru“ při podání Oznámení EIA.

Předmětem záměru je zajistit náhradní napájení elektrickou energií rozveden 110 kV Hulín a Chropyně po dobu realizace modernizace odboček venkovních vedení V550/552 (TR Hulín) a V551/559 (TR Chropyně). Dočasné vedení 1x110kV bude vybudováno jako jeden úsek jednoduchého vedení 1x110kV v délce cca 8,16 km. Dočasné vedení začíná v rozvodně 110 kV Hulín, prochází jižní částí obce Skaštice a zakončena bude v rozvodně Chropyně. Pro stavbu budou v převážné většině případů použity stožáry typu „portál“. Jedná se o příhradovou, ocelovou, stavebnicovou konstrukci bez betonového základu, umožňující zakotvení tří fázových vodičů.

**Jedna z podpěr dočasného vedení je situována na území národní přírodní památky (NPP) Chropynský rybník, kde je předmětem ochrany vodní ptactvo (mimo jiné). Vzhledem k umístění vodičů částečně nad vodní hladinu (rákosinu), dá se předpokládat ovlivnění předmětu ochrany předkládaným záměrem. Nejlepším řešením by v tomto případě bylo přetrasování vedení mimo NPP. Pokud to z technických či jiných důvodů není možné, je třeba možné ovlivnění předmětu ochrany NPP odborně posoudit. Pro případnou realizaci záměru je pak nutná výjimka ze zákona dle § 56, odst. 2, písm c).**

Záměr je situován mimo území CHKO Bílé Karpaty, proto se kompetence AOPK ČR vztahují pouze na NPR Chropynský rybník. Stanovisko dle §45i zákona vydává pro tento záměr Krajský úřad Zlínského kraje.

Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Bohumil Jagoš  
VEDOUcí ODDĚLENÍ OP

Na vědomí:

- Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati 21,  
761 90 Zlín